

MESTO PREŠOV
Stavebný úrad

Zvesené dňa

So sídlom Hlavná 73

PSČ 080 01

Číslo: SÚ/5590/117695/2022-Ar/169

V Prešove dňa: 31.05.2022

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ:	Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, v tejto veci konajúci prostredníctvom: Ing. Rudolf Špes, Smetanova 47, 080 05 Prešov
--------------	---

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 23.03.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej

stavby:	„Rozšírenie NN siete“ na ul. Zimná
na pozemkoch p. č.	KN-C 14604/1; 14604/2; 14791; 14792/2; 14792/17; 14792/18; 14585/29; 14585/25; 14585/24; 14585/23; 14585/22; 14585/20
v katastrálnom území:	Prešov

Ku pozemkom parc. č: **KN-C 14604/1; 14604/2; 14791; 14792/2; 14792/17; 14792/18; 14585/29** má vlastnícky mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov - **Výpis z LV č. 6492.**

Ku pozemku parc. č: **KN-C 14585/25** má vlastnícky vzťah Magdaléna Babejová r. Kočerhová, Ing. Iveta Kubíková, Pavol Babej a Peter Babej - **Výpis z LV č. 6446.**

Ku pozemkom parc. č: **KN-C 14585/24**, má vlastnícky vzťah Ing. Rudolf Špes, Smetanova 47, 080 05 Prešov - **Výpis z LV č. 6443.**

Ku pozemku parc. č: **KN-C 14585/23** má vlastnícky vzťah Ing. Benjamín Liesener, Národná trieda 79, 040 01 Košice - **Výpis z LV č. 6447.**

Ku pozemku parc. č: **KN-C 14585/22** má vlastnícky vzťah Eugen Balog a Katarína Balogová r. Gotzová - **Výpis z LV č. 6444.**

Ku pozemku parc. č: **KN-C 14585/20** má vlastnícky vzťah Jarmila Trebuňová, Čergovská 8, 080 01 Prešov - **Výpis z LV č. 6453**

Stavebník je povinný po správoplatnení rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby majetkoprávne vysporiadať všetky pozemky, na ktorých sú umiestnené jednotlivé stavebné objekty. K žiadosti o vydanie stavebného povolenia musí stavebník preukázať, že má k uvedeným pozemkom iné právo podľa § 139 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných noviel.

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len stavebný zákon), posúdil predložený návrh podľa §35 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY

„Rozšírenie NN siete“ na ul. Zimná

Líniová inžinierska stavba: „Rozšírenie NN siete“ bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 14604/1; KN-C 14604/2; KN-C 14791; KN-C 14792/2; KN-C 14792/17; KN-C 14792/18; 14585/29; KN-C 14585/25; KN-C 14585/24; KN-C 14585/23; KN-C 14585/22; KN-C 14585/20 katastrálne územie Prešov, a to podľa Výkresu pre územné konanie, ktorý v Decembri 2021 v mierke M=1:1000 vypracoval Ing. Jakub Mikloš, autorizovaný stavebný inžinier, MJ projekt s. r. o., IČO: 47 535 113, so sídlom: Štúrová 11, 082 22 Šarišské Michalany

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Objekt SO 01 a SO 02 bude umiestnený podľa výkresu pre územné konanie, ktorý v mierke M=1:1000 vypracoval **Ing. Jakub Mikloš, autorizovaný stavebný inžinier, MJ projekt s. r. o., IČO: 47 535 113, so sídlom: Štúrová 11, 082 22 Šarišské Michalany**

2. Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 Rozšírenie NN siete
SO 02 5x OEZ

3. SO 01 Rozšírenie NN siete

NN rozvody sú riešené odbočením z jestv. SR skrine R0586-031002 Zimná 10 na parc. č. KN-C 14604/1 k. ú. Prešov káblom 1-NAVY-J 4x150SE, ktorý sa ukončí v navrhovaných skriniach SR. Kábel sa uloží v zemi v chráničke na pozemkoch parc. č. KN-C 14604/1; KN-C 14604/2; KN-C 14791; KN-C 14792/2; KN-C 14792/17; KN-C 14792/18; 14585/29. Chránička sa utesní a nad chráničku sa uloží výstražná fólia. Káble budú uložené 0,5m až 1m od hraníc susedných parciel v hĺbke 0,8m. Pri križovaní s cestou a spevnenými plochami sa zriadi riadený podpich s min. krytím kábla 1,2m pod vozovkou. Rozpojovacie a istiace skrine káblovej NN prípojky budú osadené na pozemkoch parc. č. KN-C 14585/29.

4. Elektrické odberné zariadenia

Z navrhovaných rozpojovacích skríň SR sa káblami 1-AYKY-J 4x16RE napoja navrhované elektromerové rozvádzače RE pre rodinné domy, ktoré sa osadia v súlade s overenou projektovou dokumentáciou na pozemkoch parc. č. KN-C 14585/29; KN-C 14585/25; KN-C 14585/24; KN-C 14585/23; KN-C 14585/22; KN-C 14585/20. Káble sa uložia v zemi v chráničkách KSX-PEG 110. Hĺbka uloženia kábla v zemi min. 0,8m, výkop 35x80cm.

7. Mesto Prešov, ako vlastník pozemkov parc. č. **KN-C 14604/1; 14604/2; 14791; 14792/2; 14792/17; 14792/18; 14585/29** k. ú. Prešov nemá pripomienky k umiestneniu NN vedenia na uvedených pozemkoch vo vlastníctve za podmienok:
 - K žiadosti o vydanie stavebného povolenia je stavebník povinný doložiť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na dotknuté pozemky vo vlastníctve mesta

8. Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v prípade výrubu drevín je potrebný súhlas, okrem prípadov uvedených v § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
7. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s § 40c zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a príslušným VZN mesta Prešov.
8. Viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii.
9. Zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti – terénne úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá je v rekultivácii.
10. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
11. Pri nakladaní s odpadmi postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
12. Počas prác a po ukončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých skládok.
13. Mesto Prešov - Odbor dopravy a životného prostredia s vydaním územného rozhodnutia súhlasí na základe vyjadrenia č. OÚR,AaV/2642/2022 zo dňa 16.02.2022, za dodržania nasledovných podmienok:
 - „Pred začatím výkopových prác na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov požiadať Mestský úrad v Prešove, Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, referát dopravnej infraštruktúry o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva najneskôr 30 dní pred začatím prác.
 - Po zrealizovaní stavby žiadame doručiť Odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby potvrdenie správcu Digitálnej mapy mesta Prešov, t. j. spoločnosť Progres CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, Prešov, o odovzdaní porealizačného zamerania stavby.“
14. Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy a životného prostredia s vydaním územného rozhodnutia súhlasí na základe vyjadrenia č. OŽPaDI/3395/2022/Mi zo dňa 23.02.2022, za dodržania nasledovných podmienok:
 - „Časové a technické podmienky pre uloženie NN prípojky v k.ú. Prešov na parcele KN-C 14585/29 budú spresnené v povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, ktoré vydá Mestský úrad v Prešove, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry (ďalej OŽPaDI) na základe žiadosti, ktorú stavebník uplatní min. 30 dní pred začatím stavebných prác. Z dôvodu realizácie rozkopávky na vozovke je potrebné požiadať OŽPaDI o povolenie na úplnú, alebo čiastočnú uzávierku, ku ktorej je potrebné doložiť v 4-och vyhotoveniach projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia. Následne cestný správny orgán v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiada o stanovisko KR PZ - Krajský dopravný inšpektorát v Prešove. Formuláre žiadostí nájdete na internetovej stránke <https://www.presov.sk:/ako-vybavit.html>.
 - Pre spresnenie rozsahu spätných povrchových úprav pri zásahu do cestného telesa miestnej cesty na Ul. Zimná je potrebné o stanovisko k technickej činnosti požiadať správcu miestnych komunikácií Správu a údržbu komunikácií mesta Prešov, s.r.o., Pionierska 24, 080 05 Prešov, emailová adresa: vyroba@spravaciestpresov.sk, ktorý v zmysle Mandátnej zmluvy o správcovstve miestnych komunikácií vydáva stanoviská ku všetkým stupňom projektových dokumentácií stavieb a zúčastňuje sa na stavebných, preberacích a kolaudačných konaniach súvisiacich s miestnymi cestami.
 - Líniová rozkopávka na miestnej ceste bude realizovaná do pôvodného stavu v celej šírke a dĺžke jedného jazdného pruhu vozovky. V prípade uloženia ostatných

inžinierskych sietí k novostavbe 5-tich rodinných domov je potrebné spätné úpravy po rozkopávkach koordinovať so správcami inžinierskych sietí.

- *Podmienky realizácie výkopových prác na verejnej zeleni a povolenie na výkopové práce Vám určí správca verejnej zelene mesta Prešov, t.j. Mestský úrad v Prešove, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, referát životného prostredia.*
 - *Pri odovzdávaní a prevzatí spätnej úpravy rozkopávky žiadateľ doloží pre všetky vrstvy rozkopávky dynamickú zaťažovaciu skúšku podľa STN 73 6192, alebo statickú zaťažovaciu skúšku podľa STN 73 6133, vyhlásenie o parametroch podkladových vrstiev podľa projektovej dokumentácie a radiometrickú skúšku zhutnenia obrusnej a ložnej asfaltovej zmesi.*
 - *Spätné povrchové úpravy po zvláštnom užívaní miestnych ciest a verejného priestranstva odovzdať v rámci preberacieho konania cestnému správnomu orgánu, správcovi komunikácie SaÚKMP, s.r.o., Pionierska 24, Prešov a správcovi verejnej zelene Mestský úrad v Prešove, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, referát životného prostredia.*
 - *Platnosť stanoviska je obmedzená na čas 12 mesiacov, alebo do času zmeny legislatívy v danej oblasti alebo zmeny dopravných pomerov v predmetnej lokalite.*“
15. Východoslovenská distribučná, a. s., s vydaním územného rozhodnutia podľa predloženej PD súhlasí v súlade s vyjadrením č. 2301/2022/ zo dňa 03.02.2022.
 16. V dotknutom území rešpektovať povolené a vybudované trasy inžinierskych sietí.
 17. Ak sa v trasách NN káblov nachádzajú stavby, resp. stavebné úpravy určené pre odvádzanie vôd zo zrážok, je potrebné ich rešpektovať.
 18. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných správcov sietí technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich poškodeniu. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade s pokynmi správcu pred poškodením.
 19. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je to nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.
 20. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením.
 21. Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, je stavebník povinný pozemky dotknuté výstavbou je riadne upraviť. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby.
 22. Počas realizácie umiestňovanej stavby sú navrhovatelia povinní zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
 23. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady.
 24. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 ods. 3 stavebného zákona a v súlade s § 22 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z.
 25. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle § 12 vyhl. MŽP SR 532/2002 Z. z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby zabezpečiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko.
 26. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 ods. 4 a 6 stavebného zákona a v súlade s § 23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
 27. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na stavebnom úrade a to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.

Účastníkmi konania neboli vznesené námietky.

Toto územné rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, bolo spoplatnené podľa § 8, položky 59 písm. b/ pre navrhovateľa právnickú osobu – sumou 100,00 €. Správny poplatok bol zaplatený v pokladni mesta Prešov doklad č. 13/471/2022 zo dňa 15.02.2022 a doklad č. 13/687/2022 zo dňa 23.03.2022.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ **Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice**, v tejto veci konajúci prostredníctvom: **Ing. Rudolf Špes, Smetanova 47, 080 05 Prešov** podal dňa 23.03.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „**Rozšírenie NN siete**“ na pozemkoch **KN-C 14604/1; 14604/2; 14791; 14792/2; 14792/17; 14792/18; 14585/29; 14585/25; 14585/24; 14585/23; 14585/22; 14585/20 k. ú. Prešov**

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií.

Stavebník je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike a ma oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektrickej siete. K pôvodnej trase elektrického vedenia ma žiadateľ iné právo v súlade so zákonom 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov, resp. na základe predchádzajúcej legislatívy, platnej v čase zriadenia tohto zariadenia.

Navrhovaná líniová stavba na predmetných pozemkoch funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami na pozemkoch a ani inak nemôže ovplyvniť využitie pozemkov na účel, ktorému je určený. Mesto Prešov, stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 20.04.2022 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania.

Svoje stanovisko oznámili tieto orgány štátnej správy: Východoslovenská distribučná, a.s., Košice, Východoslovenská vodárenská spoločnosť. a.s. Košice, Závod Prešov, SPP - distribúcia, a.s., O.S.V.O. comp, a.s., SPRÁVBYTKOMFORT a. s., Slovak Telekom, a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., prevádzkárne Košice, Condornet s.r.o., Mesto Prešov - Odbor dopravy a životného prostredia, Mesto Prešov – Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby – Referát územného rozvoja a architektúry mesta.

Námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené. Pripomienky boli skoordinovalé a zahrnuté do podmienkovej časti stavebného povolenia. Umiestnením predmetnej stavby nedôjde k ohrozeniu verejného záujmu, ochrany práv a oprávnených záujmov účastníkov konania, záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti.


Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že navrhovateľ: Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 04001 Košice splnil všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením § 54 ods. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.

V súlade s § 54 ods. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je potrebné odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Andrea Turčanová
Primátorka mesta

JUDr. Vladimír Felbaha

Rozhodnutie sa doručí:

1. Ing. Rudolf Špes, Smetanova 47, 080 05 Prešov-Solivar
2. Gabriela Liptáková, Krásny Brod 17, 068 01 Krásny Brod
3. Ing. Benjamín Liesener, Národná trieda 79, 040 01 Košice
4. Jarmila Trebuňová, Čergovská 8, 080 01 Prešov
5. Slovak Telekom a.s., Bajkalska 29, 080 01 Bratislava,
6. MsÚ Prešov – Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, Hlavná 73, 080 01 Prešov
7. MsÚ Prešov – Odbor územného rozvoja architektúry a výstavby, Hlavná 73, 080 01 Prešov
8. MsÚ Prešov – Odbor financií a mestského majetku, Hlavná 73, 080 01 Prešov
9. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
10. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice,
11. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Kúpeľňa 3, 080 01 Prešov,
12. Mesto Prešov/ Stavebný úrad – pre spis

MESTO PREŠOV
Mestský úrad PREŠOV
Stavebný úrad
Schválené za podmienok uvedených
v rozhodnutí zo dňa: 31.05.2022
č. 50/1570/19695/2022-A
V Prešove dňa: 31.05.2022

SO 02 Odborné elektrické zariadenie
Elm. rozvádzače napájané zo skrine R1/SPP6:
WL2.5: 1-AKY-J 4x16RE/KSX-PEG 40, Lc=10m - RE5

SO 01 NN rozvody
kábelové vedenie uložené v zemi v chráničke KSX-PEG 110
WL1.2: 1-NAYY-J 4x150SE, L=65m
trasa: navrh. R1/SR6-2/5 + navrh. R1/SPP6
rezervná chránička v zemi pre optiku
chránička HDPE 40/33

SO 02 Odborné elektrické zariadenie
Elm. rozvádzače napájané zo skrine R1/SR6-2/5:
WL2.1: 1-AKY-J 4x16RE/KSX-PEG 40, Lc=20m - RE1
WL2.2: 1-AKY-J 4x16RE/KSX-PEG 40, Lc=10m - RE2
WL2.3: 1-AKY-J 4x16RE/KSX-PEG 40, Lc=10m - RE3
WL2.4: 1-AKY-J 4x16RE/KSX-PEG 40, Lc=20m - RE4

1-AKY-J 3x240+120mm²
jestv. NN kábel uložený v zemi

1-AKY-J 3x240+120mm²
jestv. NN kábel uložený v zemi

R0586-031002
Zimná 10

SO 01 NN rozvody
kábelové vedenie uložené v zemi v chráničke KSX-PEG 110
WL1.1: 1-NAYY-J 4x150SE, L=110m
trasa: jestv. R0586-031002 + navrh. R1/SR6-2/5

Napäťová sústava

3/PEN, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C

Ochrana pred úrazom el. prúdom

(STN 33 2000-4-41, 03.2019)

- v normálnej prevádzke

: Príloha A, kapitola A.1: Základná izolácia živých častí

: Príloha A, kapitola A.2: Zábrany alebo kryty

: Príloha B, kapitola B.3: Umiestnenie mimo dosahu


- pri poruche

: čl. 411.4 - samočinné odpojenie napájania

Súradnicový systém: JTSK
Výškový systém: BpV

122 - mapa KN-C
122 - mapa KN-E

Legenda:



SR6-2/5

SPP6

elm. rozvádzače

X 1

jestv. plynové potrubie
jestv. vodovodné potrubie
jestv. kanalizácia
jestv. rozvod VO
jestv. telekomunikačný kábel
jestv. kábelové vedenie NN uložené v zemi v chráničke
návrh. kábelové vedenie NN uložené v zemi v chráničke KSX-PEG
návrh. kábelové vedenie NN uložené v zemi v chráničke k elm. rozv. RE
uzemňovacie vedenie pásom FeZn 30/4

Plastová, rozpojovacia, pilierová, šírka 595 mm, výška do 850 mm, prívod a vývod na V-praporce a strmeňové svorky, prívod a vývod do 240 mm², 2x odpnáč do 400A, 5x odpnáč do 160A, v kábelovom priestore s materiálom na pohltienie vlhkosti
Hasma, typ: SR 6 DIN 0 VV 2/5 P2 IP2X+Keramzit, v=815;

Plastová, rozpojovacia, pilierová (P), pre poistky 6x do 160A, pripojenie V praporcami so strmeňovými svorkami alebo prizmatickými svorkami, 2x prívod 16-240 mm², 2x vývod do 50 mm², výška piliera min. 0,6m, výška zemnej časti 0,6 m, výška skrine do 600 mm
Hasma, typ SPP6 F403 W/S 2x240/50 IP44/2X+KER

Plastový, pilierový (P), pre priame meranie (PR), dvojtarifný, trojfázový, pre jeden istič do 63 A, bez ističa, prívod a vývod na skrutkové svorky, prívod a vývod do 25 mm², výška piliera min. 0,45 m, výška zemnej časti 0,6 m, výška skrine do 500 mm,
typ: RE 1.0 25A P2, v=500;

bod pre vytýčenie súradníc x, y, z

POZNÁMKA:

Súbežne s NN vedením uložiť rezervnú chráničku HDPE 40/33 pre budúce optické vedenie.



Gmikos

UPOZORNENIE:

Na projekt sa vzťahujú autorská-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 84/2007 Z.z. a preto má autor diela autorské právo na predmetné projektové dielo a to je neprevoditeľné a časovo obmedzené. Autor diela má aj výhradné právo udeľovať súhlas na prípadné prenechanie diela na využívanie tretím osobám, resp. na použitie diela alebo jeho častí na vytvorenie nového diela. Pod použitím projektového diela sa rozumie jeho zhotovenie vo forme projektovej dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť.

Osvetlenie: SKSI 6933*A2			
Hlavný inžinier projektu: Gmikos	Zodpovedný projektant: Gmikos	Vypracoval: Gmikos	
Ing. Jakub Mikloš	Ing. Jakub Mikloš	Ing. Jakub Mikloš	
Investor: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice			
Stavba: PREŠOV, UL. ZIMNÁ, IBV SRD - NN			
Objekt: SO 01 NN rozvody SO 02 Odborné elektrické zariadenie			
Obsah: Situačná schéma NN rozvodov a odborného elektrického zariadenia			
Dátum:	11.2021	Číslo sady:	
Zákazka číslo:	ZP11184		
Stupeň PD:	DUR+DSP		
Formát:	2A4		
Mierka:	M 1:1000		
Výkres číslo:	E-02		

Ochranné pásma podľa zákona 251/2012 Z.z. §43:

- nadzemné vonkajšie elektrické vedenia:
od 1kV +35kV -10m od krajného vodiča
od 35kV+110kV -15m od krajného vodiča
od 110kV+220kV -20m od krajného vodiča
- podzemné kábelové vedenia:
do 110kV -1m od krajného kábla

Ochranné pásma ostatných inž. sietí a objektov:

- železničná trať 60m
- cesta I. triedy od osí vozovky 50m
- kanalizácia 2,5m
- vodovod 2,5m
- diaľkový kábel 1,5m
- telekomunikačné kábelové vedenie 1,5m
- NTL a STL obnovené v ubí

MESTO PREŠOV
Mestský úrad PREŠOV
Stavebný úrad
Schválené za podmienok uvedených
v rozhodnutí zo dňa: 31.05.2012
č.: 50/1570/17695/2012-4/167
V Prešove dňa: 31.05.2012

SO 02 Odborné elektrické zariadenie
Elm. rozvádzače napájané zo skrine R1/SPP6:
WL2.5: 1-AYKY-J 4x16RE/KSX-PEG 40, Lc=10m - RE5

SO 01 NN rozvody
kábelové vedenie uložené v zemi v chráničke KSX-PEG 110
WL1.2: 1-NAYY-J 4x150SE, L=65m
trasa: navrh. R1/SR6-2/5 + navrh. R1/SPP6
rezervná chránička v zemi pre optiku
chránička HDPE 40/33

SO 02 Odborné elektrické zariadenie
Elm. rozvádzače napájané zo skrine R1/SR6-2/5:
WL2.1: 1-AYKY-J 4x16RE/KSX-PEG 40, Lc=20m - RE1
WL2.2: 1-AYKY-J 4x16RE/KSX-PEG 40, Lc=10m - RE2
WL2.3: 1-AYKY-J 4x16RE/KSX-PEG 40, Lc=10m - RE3
WL2.4: 1-AYKY-J 4x16RE/KSX-PEG 40, Lc=20m - RE4

1-AYKY-J 3x240+120mm²
jestv. NN kábel uložený v zemi

1-AYKY-J 3x240+120mm²
jestv. NN kábel uložený v zemi

R0586-031002
Zimná 10

pretláčanie pod cestou

SO 01 NN rozvody
kábelové vedenie uložené v zemi v chráničke KSX-PEG 110
WL1.1: 1-NAYY-J 4x150SE, L=110m
trasa: jestv. R0586-031002 + navrh. R1/SR6-2/5

REZ P1-NN

pretláčanie pod cestou

Napäťová sústava

3/PEN, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C

Ochrana pred úrazom el. prúdom (STN 33 2000-4-41, 03.2019)

- v normálnej prevádzke


- pri poruche

: Príloha A, kapitola A.1: Základná izolácia živých častí
: Príloha A, kapitola A.2: Zábrany alebo kryty
: Príloha B, kapitola B.3: Umiestnenie mimo dosahu
: čl.411.4 - samočinné odpojenie napájania

Súradnicový systém: JTSK
Výškový systém: BpV

122 - mapa KN-C
122 - mapa KN-E

Legenda:



SR6-2/5

SPP6

elm. rozvádzače

X 1

jestv. plynové potrubie
jestv. vodovodné potrubie
jestv. kanalizácia
jestv. rozvod VO
jestv. telekomunikačný kábel
jestv. kábelové vedenie NN uložené v zemi v chráničke
návrh. kábelové vedenie NN uložené v zemi v chráničke KSX-PEG
návrh. kábelové vedenie NN uložené v zemi v chráničke k elm. rozv. RE
uzemňovacie vedenie pásom FeZn 30/4

Plastová, rozpojovacia, pilierová, šírka 595 mm, výška do 850 mm, prívod a vývod na V-praporec a strmeňové svorky, prívod a vývod do 240 mm², 2x odpínač do 400A, 5x odpínač do 160A, v kábelovom priestore s materiálom na pohltienie vlhkosti
Hasma, typ: SR 6 DIN 0 VV 2/5 P2 IP2X+Keramzit, v=815;

Plastová, poistková pilierová (P), pre poistky 6x do 160A, pripojenie V praporcami so strmeňovými svorkami alebo prizmickými svorkami, 2x prívod 16-240 mm², 2x vývod do 50 mm², výška piliera min. 0,6m, výška zemnej časti 0,6 m, výška skrine do 600 mm
Hasma, typ SPP6 F403 W/S 2x240/50 IP44/2X+KER

Plastový, pilierový (P), pre priame meranie (PR), dvojtarifný, trojfázový, pre jeden istič do 63 A, bez ističa, prívod a vývod na skrutkové svorky, prívod a vývod do 25 mm², výška piliera min. 0,45 m, výška zemnej časti 0,6 m, výška skrine do 500 mm,
typ: RE 1.0 25A P2, v=500;

bod pre vytyčenie súradníc x, y, z

POZNÁMKA:


Súbežne s NN vedením uložiť rezervnú chráničku HDPE 40/33 pre budúce optické vedenie.



Mikloš

UPOZORNENIE:

Na projekt sa vzťahuje autorská-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 84/2007 Z.z. a preto má autor diela autorské právo na predmetné projektové dielo a to je neprevoditeľné a časovo obmedzené. Autor diela má aj výhradné právo udeľovať súhlas na prípadné prenechanie diela na využívanie tretím osobám, resp. na použitie diela alebo jeho častí na vytvorenie nového diela. Pod použitím projektového diela sa rozumie jeho zhotovenie vo forme projektovej dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť.

Osvedčenie: SKSI 6933*A2			 MJ projekt s.r.o. Štiréva 422/11 082 22 Šarišské Michalany IČO: 47 535 113 IČ DPH: SK 202 394 0072 MOBIL: 0911 291 422 mprojektsro@gmail.com	
Hlavný inžinier projektu: 	Zodpovedný projektant: 	Vypracoval: 		
Ing. Jakub Mikloš	Ing. Jakub Mikloš	Ing. Jakub Mikloš		
Investor: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice				
Stavba: PREŠOV, UL. ZIMNÁ, IBV 5RD - NN				
Objekt: SO 01 NN rozvody SO 02 Odborné elektrické zariadenie			Dátum: 11.2021	
			Číslo zad: ZP11184	
			Stupeň PD: DUR+DSP	
			Formát: A4	
			Mierka: M 1:1000	
Obsah: Situačná schéma NN rozvodov a odborného elektrického zariadenia			Výkres číslo: E-02	

Ochranné pásma podľa zákona 251/2012 Z.z. §43:

- nadzemné vonkajšie elektrické vedenia:
od 1kV +35kV -10m od krajného vodiča
od 35kV+110kV -15m od krajného vodiča
od 110kV+220kV -20m od krajného vodiča
- podzemné kábelové vedenia:
do 110kV -1m od krajného kábla

Ochranné pásma ostatných inž. sietí a objektov:

- železničná trať 60m
- cesta I. triedy od osi vozovky 50m
- kanalizácia 2,5m
- vodovod 2,5m
- diaľkový kábel 1,5m
- telekomunikačné kábelové vedenie 1,5m
NTI a STI sú uvedené v prílohe

V súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona bude toto oznámenie doručené verejnou vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania musí byť spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu.

Úradný záznam Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: „**Rozšírenie NN siete**“ bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov (www.presov.sk).

- 9 -06- 2022

Dňa.....

MESTO PREŠOV
Mestský úrad
Hlavná č. 73
080 01 PREŠOV
Pečiatka a podpis

Úradný záznam Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: „**Rozšírenie NN siete**“ bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov (www.presov.sk)

Dňa.....
MESTO PREŠOV
Mestský úrad
Hlavná č. 73
080 01 PREŠOV
Pečiatka a podpis