

## MESTO PREŠOV

Hlavná ul. č. 73, Prešov

PSC 080 01

Číslo: SÚ/5555/72497/2025-Čj

V Prešove dňa: 29.04.2025

### Oznámenie

**rozhodnutia podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou**

### Stavebné povolenie

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods. 1 stavebného zákona prerokoval žiadosť **Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zastúpená na základe písomného plnomocenstva PhDr. Ing. Danka Vargová, Mukačevská 47, 080 01 Prešov** (ďalej v texte len „stavebník“) zo dňa **12.03.2025**, v územnom konaní o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní **podľa § 62 stavebného zákona rozhodol, že:**

líniová inžinierska stavba: **„Verejné osvetlenie - Prešov IBV Kráľova hora, za Židovským cintorínom Prešov 82 rodinných domov**, na pozemku parc. č. **líniová inžinierska stavba**, katastrálne územie **Prešov** sa podľa §66 stavebného zákona a podľa §10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### p o v o ľ u j e.

Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:  
**SO 05 – Verejné osvetlenie**

Stručný popis navrhovanej stavby:

Predmetom stavby je výstavba verejného osvetlenia v novovzniknutej štvrti IBV Kráľova hora, Za židovským cintorínom. Navrhované verejné osvetlenie bude vyhotovené ako jednostranná osvetľovacia sústava pre osvetlenie pozemnej komunikácie (cesty, chodníky). Napájanie novovzniknutého osvetlenia bude z novovzniknutého rozvádzača verejného osvetlenia RVO191. Káblový rozvod verejného osvetlenia bude realizovaný káblom AYKY-J 4x25 RE uloženým v chráničke v zemi. Celková dĺžka novovybudovaných podzemných káblových trás je 1064m. Na celej trase bude osadených 32ks stožiarov a 33 ks svietidiel.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Mesto Prešov, ako orgán územného plánovania podľa §6 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní, v znení neskorších predpisov (zákon o územnom

plánovaní) vydal dňa 13.03.2025 pod číslom OHA/4653/2025 záväzné stanovisko. V záväznom stanovisku vyhodnotil súlad so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, s požiadavkami na dopravné a technické vybavenia územia:

- a) Záujmové územie stavby sa nachádza v dopravnom priestore ulice Jána Lazoríka a bezmenných vetiev IBV Kráľova hora., Za židovským cintorínom, v lokalite určenej ako obytná plocha rodinných domov – návrh, pre ktorú platí regulatív RL B obytné plochy, RL B.1 – Plochy určené pre bývanie v rodinných domoch.
  - b) V zmysle regulatívu RL 3 regulatívy pre zásobovanie elektrickou energiou, písm. f), pre verejné osvetlenie ako vyhradené technické zariadenie elektrické platí „pri výstavbe nových elektrických vedení a rozvodov v zastavanom území mesta realizovať ich ako vedenia podzemné káblové“.
  - c) Projektová dokumentácia je v súlade s obsahom záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, s požiadavkami na dopravné a technické vybavenia územia.
- Mesto Prešov, ako dotknutý orgán územného plánovania, s predloženou dokumentáciou súhlasí.
  - Po zrealizovaní stavby žiada Odbor hlavného architekta odovzdať potvrdenie správcu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov, t.j. spoločnosti Progres CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, Prešov, o odovzdaní porealizačného zamerania stavby.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
  3. Zhotoviteľ stavby bude určený stavebníkom; do 15 dní od určenia zhotoviteľa stavby, stavebník jeho meno (názov) a adresu oznámi stavebnému úradu.
  4. Stavebník preukáže zhotoviteľovi stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
  5. Odovzдание a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané písomnou formou.
  6. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, a to od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle ustanovení § 46d stavebného zákona a § 28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
  7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste vhodným spôsobom označiť stavbu; na označení je potrebné uviesť kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia, meno zodpovedného stavbyvedúceho s tel. kontaktom a termín začatia a ukončenia stavby.
  8. Stavba bude **dokončená najneskôr do 6 mesiacov** od začatia stavebných prác.
  9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenie § 43i stavebného zákona vzťahujúce sa na stavenisko.
  10. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný počas výstavby dodržiavať ustanovenie § 13 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu a ďalšie predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
  11. Stavebník je povinný rešpektovať existujúce inžinierske siete vedené v danom území a pred začatím zemných prác písomne požiadať jednotlivých správcov inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie na základe predloženej objednávky a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, prípadne je potrebné ich vhodne zabezpečiť pred poškodením. Stavebník je povinný počas stavebných prác v ochranných pásmach jestvujúcich inžinierskych sietí, vrátane ich križovania s plánovanou stavbou prizvať jednotlivých správcov inžinierskych sietí, resp. ich zástupcov. V prípade, ak dôjde k poškodeniu siete bezodkladne informovať správcu inžinierskych sietí. V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných objektov sa nesmie používať vibračný valec a ryhy sa musia kopat' ručne.

12. Pripojenie nových zariadení do sústavy verejného osvetlenia v meste Prešov bude realizované výhradne prevádzkovateľom sústavy verejného osvetlenia v meste Prešov po predložení správy o východiskovej OPaOS. Pred odovzdaním vyhradeného technického zariadenia – sústavy verejného osvetlenia stavebník je povinný predložiť dokumentáciu skutočnej realizácie stavby a presné geodetické zameranie všetkých novo inštalovaných prvkov sústavy - stožiarov, svietidiel, káblových trás vrátane súradníc JTSK. Mesto Prešov prijalo koncepciu rozvoja VO, na základe ktorej postupne buduje svetelnú sústavu z typovo unifikovaných svietidiel s LED technológiou a modulom Interact (CityTouch) pre riadenie na úrovni jedného svetelného bodu plne kompatibilných s riadiacim systémom rozvádzačov VO. Z toho dôvodu všetky prvky, ktoré budú zabudované do sústavy verejného osvetlenia v rámci tejto stavby musia spĺňať požiadavky správcu verejného osvetlenia.
13. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo prízjazd k susedným stavbám a pozemkom.
14. Stavebník je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 ods. 3 stavebného zákona.
15. Pri stavebných prácach nesmie byť narušená stabilita vedľajších stavieb alebo zariadení.
16. Pri výstavbe sa zakazuje poškodzovať koreňovú sústavu stromov a drevín.
17. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný používať na stavbe iba zariadenia, ktoré sú technicky spôsobilé.
18. Stavebník, resp. zhotoviteľ pri nájdení nezakresleného kábla alebo poškodenia telekomunikačného kábla bude bezodkladne informovať jeho prevádzkovateľa; práce zastaví a urobí zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu.
19. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle stavebného zákona a príslušné STN.
20. Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN mesta Prešov o odpadoch.
21. Zhotoviteľ stavby bude povinne rešpektovať nariadenia odborného dozoru, inšpekčných a kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný dohľad a orgánov povoľujúcich stavbu; zároveň je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť závad na stavbe, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a zdravie.
22. **K predmetnej stavbe sa písomne vyjadrila spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť, závod prešov dňa 13.03.2025 pod číslom 34832/2025/O. S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme s podmienkami:**
  - V záujmovej lokalite sú trasované PIS verejného vodovodu HDPE DN 150 mm a HDPE DN 100 mm a verejnej kanalizácie PP DN 300 mm (hlbka uloženia  $\pm 1,5$  m) v správe a majetku našej spoločnosti (priložená situácia), ktoré žiadame rešpektovať v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. (Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach). Podľa § 19 sú ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií nasledovné: odstavec (2) pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi vodovodného, alebo kanalizačného potrubia na obidve strany a to 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane. Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je **zakázané**: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo, ktoré by mohli ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy.
  - Presné vytýčenie týchto IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu (call centrum, č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 051/7572421.
  - V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS.

- Pri krížení navrhovaného kábla s verejným vodovodom a kanalizáciou žiadame kábel umiestniť do chráničky v celej šírke pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
  - Pri realizácii prác v ochrannom pásme PIS vodovodu a kanalizácie žiadame prizvať zástupcov našej organizácie za stredisko vodovodov p. Kozák, č.tel.: 051/75 72 520, za stredisko kanalizácií Ing. Angelovič č. tel.: 051/75 72 550.
  - Upozorňujeme na existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré sú v majetku a správe majiteľov napájaných nehnuteľností.
23. **K predmetnej stavbe sa písomne vyjadrila spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. dňa 02.04.2025 pod číslom 8805/2025. S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasia, žiadajú vdodržať nasledovné podmienky:**
- Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytyčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na [www. Vsdeshop.sk](http://www.Vsdeshop.sk).
  - V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
  - Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
  - Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novoukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
  - Pred zasypaním odkrytého kábla VSD, a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenia vedenia.
  - Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/6102923.
  - Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
24. **Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc sa so stavbou nezačne v zmysle § 67 stavebného zákona.**
25. **Stavbu nemožno začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle ustanovenia § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade.**

**Ďalšie podmienky podľa posúdenia verejného záujmu:**

26. Stavebné práce budú organizované tak, aby nedošlo k narušeniu stability jestvujúcich podperných bodov vzdušných el. rozvodov.
27. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas výstavby boli priľahlé cesty v prípade znečistenia bezodkladne vyčistené.
28. Stavebník, resp. zhotoviteľ počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd obslužných vozidiel, najmä vozidiel technickej, zdravotnej a hasičskej služby.
29. Stavebník, resp. zhotoviteľ nesmie cesty a miestne cesty a premávku na nich stavebnou činnosťou ohrozovať.
30. Zhotoviteľ je povinný počas stavebných prác dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému obmedzeniu premávky na pozemných cestách.
31. Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované a zároveň ani obmedzované bežné užívanie susedných nehnuteľností.
32. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.

33. Stavebník zabezpečí, aby konečné terénne úpravy a spätná povrchová úprava rozkopávok boli zrealizované ku dňu kolaudácie stavby.
34. Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný návrh stavebníka vydá stavebný úrad. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží okrem náležitých dokladov (tzv. revízií správ) aj atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe a porealizačné zameranie stavby.

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V konaní **neboli** vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani zo strany dotknutých orgánov, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad uplatnil v zmysle ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona koncentračnú zásadu. Stavebný úrad má za to, že dotknutým orgánom, ktorým bolo doručené oznámenie o začatí stavebného konania a v stanovenej lehote sa nevyjadrili, so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Žiadosť o stavebné povolenie bola spoplatnená podľa položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 100,-€. Správny poplatok žiadateľ uhradil v pokladni MsÚ Prešov.

### **Odôvodnenie**

Stavebník podal dňa 12.03.2025 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre líniovú inžiniersku stavbu: „Verejné osvetlenie - Prešov IBV Kráľova hora, za Židovským cintorínom Prešov 82 rodinných domov“. Tunajší stavebný úrad listom zo dňa 18.03.2025 oznámil začatie stavebného konania účastníkom formou verejnej vyhlášky a dotknutým orgánom a organizáciám, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov jednotlivo. Zároveň, pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Súčasne upozornil účastníkov, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7. pracovných dní odo dňa zvesenia oznámenia z úradnej tabule mesta Prešov, inak sa na ne neprihliadne. V stavebnom konaní k predmetnej stavbe neboli vznesené námietky.

V rámci stavebného konania sa k predmetnej stavbe písomne vyjadrili:

- **Mesto Prešov, ako orgán územného plánovania,**
- **Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán,**
- **Východoslovenská distribučná, a.s., Košice**
- **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, závod Prešov,**
- **Slovak Telekom, a.s., Bratislava,**
- **ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava,**
- **O.S.V.O. comp., a.s., Prešov,**
- **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove.**

Ich podmienky boli skoorinované a zapracované do podmienkovej časti tohto rozhodnutia.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 Z. z.

Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za účelom zabezpečenia:

- ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe,
- komplexnosti výstavby,
- dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, ich predpisov a technických noriem
- dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi štátnej správy,
- na vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie, ako aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb.

Na základe výsledkov vykonaného stavebného konania tunajší stavebný úrad konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie:**

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na mesto Prešov, stavebný úrad, Hlavná č. 73, 080 01 Prešov.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

**Ing. František Ol'ha**  
primátor mesta

### **Na vedomie:**

1. Splnomocnený zástupca za stavebníka: PhDr. Ing. Danka Vargová, Mukačevská 47, 080 01 Prešov
2. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
4. SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 05 Bratislava-Ružinov
5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov
7. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
8. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava-Nové Mesto
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
10. REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PREŠOV, Jána Hollého 5, 080 01 Prešov
11. MsÚ Prešov - OHA, Jarková 24, 080 01 Prešov
12. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 01 Prešov
13. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
14. Projektant stavby: Ing. Peter Bindas, Vihorlatská 20, 080 01 Prešov
15. Mesto Prešov – stavebný úrad – pre spis

**Úradný záznam:**

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej inžinierskej stavby: „Verejné osvetlenie - Prešov IBV Kráľova hora, za Židovským cintorínom Prešov 82 rodinných domov“, bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov

- 6. 05. 2025

dňa .....

MESTO PREŠOV

Mestský úrad

Hlavná č. 73

..... 080 01 P R E Š O V .....

Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej inžinierskej stavby: „Verejné osvetlenie - Prešov IBV Kráľova hora, za Židovským cintorínom Prešov 82 rodinných domov“, bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a z elektronickej úradnej tabule mesta Prešov

dňa .....

.....

Pečiatka a podpis



**LEGENDA:**

- Schematická značka nového osvetľovacieho stĺžara
- Schematická značka existujúceho osvetľovacieho stĺžara
- Nové vedenie verejného osvetlenia uložené v zemi
- Existujúce vedenie verejného osvetlenia uložené v zemi
- Schematická značka uzemiačenia stĺžara s odporom uzemiačenia Ru<sub>S10I</sub>
- Schematická značka rozvádzača

**6.01** Osvetľovací stĺžar - číslo stĺžara

**BOP713** Svietidlo Philips Luma gen2 mini Compactdark grey, flat glass, constafux CLD, trieda I, IP66, IK10, praprptová ochrana 6 kv  
 Počet svetlo emitujúcich diód (LED), Optika svetlota, Komunikatívny modul Interact  
 STK 76/80/3  
 VIT-10-076  
 Typ použitého stĺžara kužeľovitý so zemným dnom  
 Typ použitého výložníka na stĺžar s vrcholovým priemerom 476, rovinný so šírkou 57 a s dĺžkou výložníka SR 721E14/4xAL IP20 Typ použitej stĺžarovej svorkovnice pre pripojenie káblov do prierezu 2x 35 mm<sup>2</sup> s krytom IP20 a polskovým spojkou FU 1x6A gG  
 Použitá polstka E14 do stĺžarovej svorkovnice RVO 191

**POZNAMKA:**  
 PRED ZAČATM VYKONÁVACÍCH PRÁČ MUSÍ INVEZTOR POŽIADAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV INŽENIERSKÝCH SIETÍ O ICH VÝTOČNIE.  
 VŠETKY ZEMNE PRÁCE BUĎ VYKONÁVANÉ RÚČNE.  
 NÚVNE KÁBLOVÉ VEDENIE SOSTAVÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA BUĎ KLASEN V SOLÁRE S STN 73 6005  
 IPEN - 60 Hz 230V/230V TN - C  
 INPE - 60 Hz 230V TN - S  
 ZÁKLADNÁ OCHRANA: IZOLACIOU ŽIVÝCH ČASTÍ, ZÁBRANAMI, KRYTMI (STN 33 2000 - 4 - 41.1) 2)  
 OCHRANA PRI PORUŠENÍ SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (STN 33 2000 - 4 - 41.1) 3)  
 ASE, ACS, ASD, AEE, AF2, ASD1, AS1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS1, AT2, AU2, BA1, BC2, BC3, BO1, BE1, CA1, CB1

PRŮV. Mj. Danie Vargová Kubatenská č. 47, 080 01 Prešov	INFORM. O.S.V.ČO.ČOV.Č.A.Š. STROJÁRENSKÝ ÚSTAV PREŠOV
SMRKA: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Prešov 8IV Vrbová hora, za Židovským cintorínom Prešov BZ rodových domov	OBJ. ČÍSLO: 14.03.2023
MIŠTO ŠARIN: PREŠOV k.č. PREŠOV	ČÍSLO VÝKRESU: D1
SITUČNÝ VÝKRES	PROJEKTOVÝ PRÁCOVÝ: ING. PETER BINGAS
STAVBA: SITUČNÝ VÝKRES	PROJEKTOVÝ: ING. PETER BINGAS
STAVBA: SITUČNÝ VÝKRES	PROJEKTOVÝ: ING. PETER BINGAS